



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОРОЛЁВ
М.О. , г. Королёв, ул. Калининградская, д. 29, т. 8(495)511-94-28, e- mail: ogpnkorolev@mail.ru

Предписание № 213/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
городского округа Королёв Московской области «Детский сад
общеразвивающего вида № 41 «Планета детства»

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Королёва по пожарному надзору майора внутренней службы Зайцева А. Н. № 213 от «25» сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с «06» ноября 2018г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по пожарному надзору, государственным инспектором по пожарному надзору капитаном внутренней службы Бердниковым Д.Ю., по адресам фактического осуществления деятельности: Московская область, г.Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д.9; Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького, д. 16Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требования пожарной безопасност и	Отмет ка (подпи сь) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 9:				

3.	- Эвакуационный выход из мансардного этажа на наружную металлическую лестницу не соответствует требованиям — в соответствии со ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ не является эвакуационным для других помещений, не смежных с указанным помещением	<u>п. 5.2.13, п.5.2.14 СП 1.13130.2009:</u> 5.2.13 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. 5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел	08.04.2019	
Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул Горького, д 16 Б				
5.	- Здание не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. При срабатывании системы оповещения не оповещаются работники учреждения, находящиеся в групповых ячейках и зальных помещениях. Оповещатели в указанных помещениях отсутствуют	<u>таблица 1, п. 1 таблицы 2 СП 3.13130.2009</u>	08.04.2019	
6.	- На подвальном этаже здания в помещениях, оборудованных вытяжной противодымной вентиляцией не предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями 7.13130.2013	<u>п. 7.14, СП 7.13130.2009:</u> 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения;	08.04.2019	

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Королёва по пожарному надзору —
инспектор отделения НД по объектам
особой важности ОНД по г.о. Королёв
капитан внутренней службы

« 08 » ноября 2018 г.



Д.Ю. Бердников

Предписание для исполнения получил

Куря
(подпись)

Исученко Д.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 08 » ноября 2018 г.