



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ КОРОЛЁВ
М.О. , г. Королёв, ул. Калининградская, д. 29/1, т. 8(495)511-94-28, e- mail: ogpnkorolev@mail.ru

Предписание № 89/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению
угрозы, возникновения пожара МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ
ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 41 "ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА"**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору А.В. Зайцева № 89 от «21» МАЯ 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с «23» мая 2019г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором по пожарному надзору капитаном внутренней службы Бердниковым Д.Ю., по адресам фактического осуществления деятельности МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 41 "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА": Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Горького, д. 16Б; Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Советская, д. 9;
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требования пожарной безопасност и	Отмет ка (подпи сь) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 9:				
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защита не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как допускаются нарушения Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон				

№123-ФЗ) и нормативных документов по пожарной безопасности, при отсутствии значений расчёта пожарного риска (ст.1, ст.4, ч.1-2, ч.4 ст.5, ч.1, ч.3 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ):

1.	-Ширина эвакуационного выхода из мансардного этажа здания на наружную лестницу составляет 0,78м, ширина лестницы и площадки перед выходом составляет 0,9м	<u>п.5.2.14 СП 1.13130:</u> Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	22.01.2020	
2.	- Ширина площадки между маршами лестницы не соответствует требованиям – составляет 1,26м при ширине маршей 1,35м	<u>п.5.2.5 СП 1.13130.2009:</u> Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.	22.01.2020	
3.	- Эвакуационный выход из мансардного этажа на наружную металлическую лестницу не соответствует требованиям – в соответствии со ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ не является эвакуационным для других помещений, не смежных с указанным помещением	<u>п. 5.2.13, п.5.2.14 СП 1.13130.2009:</u> 5.2.13 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. 5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел	22.01.2020	

Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул Горького, д 16 Б

5.	- Здание не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. При срабатывании системы оповещения не оповещаются работники учреждения, находящиеся в групповых ячейках и зальных помещениях. Оповещатели в указанных помещениях отсутствуют	<u>таблица 1, п. 1 таблицы 2 СП 3.13130.2009</u>	22.01.2020	
6.	- На подвальном этаже здания в помещениях, оборудованных вытяжной противодымной вентиляцией не предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013	<u>п. 7.14, СП 7.13130.2009:</u> 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения;	22.01.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Королёва по пожарному надзору
инспектор отделения НД
по объектам особой важности
ОНД по г. о. Королёв
капитан внутренней службы



Д.Ю. Бердников

«23» май 2019 г.

Предписание для исполнения получил

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«23» май 2019 г.